



Volumen de entrada al sistema 19.714.899 m³	Consumo autorizado 12.635.210 m³	Consumo autorizado facturado 12.635.210 m³	Consumo facturado medido 12.635.210 m³		Agua facturada 12.635.210 m³
			Consumo facturado no medido 0 m³		
		Consumo autorizado no facturado 0 m³	Consumo no facturado medido 0 m³		
			Consumo no facturado no medido 0 m³		
	Pérdidas de agua 7.079.689 m³	Pérdidas aparentes 1.908.137 m³	Consumo no autorizado 1.908.137 m³	Consumo cero 139.952 m³	Agua no facturada 7.079.689 m³
				Consumo anormalmente bajo 307.692 m³	
				Consumo doméstico 348.526 m³	
				Consumo agrícola 144.169 m³	
				Consumo turístico industrial 630.594 m³	
				Cruce Unelco - Inalsa 244.122 m³	
			Imprecisiones de medida 123.082 m³		
		Pérdidas reales 5.171.552 m³	Fugas en conducciones 3.337.537 m³		
	Fugas y desbordamientos depósitos 1.800.303 m³				
	Fugas en acometidas 33.712 m³				

Tabla 94. Resumen de consumos